



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

No. 1698 V:0

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

ENCERRAMIENTOS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado por:

INDELPA S.A.S.

NIT: 816.004.349-3

Carrera 16 # 8 – 138, Dosquebradas, Pereira, Risaralda, Colombia.

Es conforme con los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE- Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 Artículo 20, numerales 20.23.1.1
Condiciones de la envolvente o encerramiento (también llamado gabinete o armario), 20.5 Cajas y conduletas (encerramientos).

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

Fecha de aprobación: 6 de marzo de 2023
Fecha del primer seguimiento: Antes del 5 de marzo de 2024
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 6 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento: 5 de marzo de 2026

Autorizado por


JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S

Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002





ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ÍTEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	ENCERRAMIENTOS O ENVOLVENTES	GABINETE TIPO COFRE ip: 20, 44, 55 hasta 65 ik: hasta 10 Medidas: h: 0,3 hasta 2 m a: 0,2 hasta 1,2 m p: 0,1 hasta 1.2 m uso: interior / Exterior Lamina: Cold Rolled, Galvanizada, acero inox.	CDC-hap-CR/GA/Inox
2	ENCERRAMIENTOS O ENVOLVENTES	GABINETE CAJA DE PASO PARA CONDUCTORES ELECTRICOS ip: 20, 44, 55 hasta 65 ik: hasta 10 Medidas: h: 0,1 hasta 1,2 m a: 0,1 hasta 1,2 m p: 0,05 hasta 1.2 m uso: interior / Exterior Lamina: Cold Rolled, Galvanizada,	CDC-hap-CR/GA
3	ENCERRAMIENTOS O ENVOLVENTES	GABINETE TIPO COFRE PARA TELECOMUNICACIONES (RITEL) tipo SET-I-S IP DESDE IP 20, 44, 55 HASTA IP 65 IK: 10 ALTO: DESDE 1 HASTA 2,2 m ANCHO: DESDE 0,4 HASTA 2 m PROFUNDO: DESDE 0,3 HASTA 1m LAMINA COLD ROLLED LAMINA GALVANIZADA USOS: INTERIOR / EXTERIOR	GDC-SET-I-S
4	ENCERRAMIENTOS O ENVOLVENTES	GABINETE TIPO COFRE PARA TELECOMUNICACIONES (RITEL) tipo PAU - COMPLEMENTARIO - PISO IP DESDE IP 20, 44, 55 IK: 10 ALTO: DESDE 0,2 HASTA 1 m ANCHO: DESDE 0,2 HASTA 1 m PROFUNDO: DESDE 0,05 HASTA 0,5m LAMINA COLD ROLLED LAMINA GALVANIZADA USOS: INTERIOR / EXTERIOR	GDC-PAU-COMPL.

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002