

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No.2511

ESQUEMA:5 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto
**ENVOLVENTE O ENCERRAMIENTO PARA
TABLEROS Y CELDAS**

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:

INDELPA S.A.S.

NIT: 816.004.349 – 3

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.) ARTÍCULO 2.3.31. TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS; 2.3.31.1. REQUISITOS PARA LA ENVOLVENTE O ENCERRAMIENTO PARA TABLEROS Y CELDAS



Consulta tu
certificado

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

Este Certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



Más que certificaciones técnicas

Dirección / Address:

CARRERA 16 # 8 – 138, DOSQ.,
RISARALDA, COLOMBIA

País de Origen / Country of origin:

COLOMBIA

Marca / Brand:

INDELPA S.A.S.

Fecha de aprobación:

23 de diciembre de 2025

Fecha del primer seguimiento:

Antes de 23 de diciembre de 2026

Fecha del segundo seguimiento:

Antes de 22 de agosto de 2028

Fecha de vencimiento:

22 de diciembre de 2030

Autorizado por:

Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Calle 72A # 66 – 11 | PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia

certecnica.com

ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Envolvente o encerramiento para tableros y celdas	FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; SUB-FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; CATEGORIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; MODELO CDC-hap-CR/GA/Inox; DESCRIPCIÓN GENERAL GABINETE TIPO COFRE IP: 20, 44, 55 hasta 56 IK: hasta 10 Medidas: h: 0,3 hasta 2 m a: 0,2 hasta 1,2 m p: 0,1 hasta 1.2 m uso: interior / Exterior Lamina: Cold Rolled, Galvanizada, acero inox.	CDC-hap-CR/GA/Inox
2		FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; SUB-FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; CATEGORIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; MODELO CDC-hap-CR/GA; DESCRIPCIÓN GENERAL GABINETE CAJA DE PASO PARA CONDUCTORES ELECTRICOS ip: 20, 44, 55 IP: 20, 44, 55 hasta 56 IK: hasta 10 Medidas: h: 0,1 hasta 1,2 m a: 0,1 hasta 1,2 m p: 0,05 hasta 1.2 m uso: interior / Exterior Lamina: Cold Rolled, Galvanizada,	CDC-hap-CR/GA


 Consulta tu
 certificado

 ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

3	FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; SUB-FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; CATEGORIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; MODELO CDC-hap-CR/GA/Inox; DESCRIPCIÓN GENERAL GABINETE TIPO COFRE PARA TELECOMUNICACIONES (RITEL) tipo SET-I-S IP DESDE IP 20, 44, 55 hasta 56 IK: 10 ALTO: DESDE 1 HASTA 2,2 m ANCHO: DESDE 0,4 HASTA 2 m PROFUNDO: DESDE 0,3 HASTA 1m LAMINA COLD ROLLED LAMINA GALVANIZADA USOS: INTERIOR / EXTERIOR	GDC-SET-I-S
4	FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; SUB-FAMILIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; CATEGORIA Envolvente o encerramiento para tableros y celdas; MODELO CDC-hap-CR/GA/Inox; DESCRIPCIÓN GENERAL GABINETE TIPO COFRE PARA TELECOMUNICACIONES (RITEL) tipo PAU - COMPLEMENTARIO - PISO IP DESDE IP 20, 44, 55 IK: 10 ALTO: DESDE 0,2 HASTA 1 m ANCHO: DESDE 0,2 HASTA 1 m PROFUNDO: DESDE 0,05 HASTA 0,5m LAMINA COLD ROLLED LAMINA GALVANIZADA USOS: INTERIOR / EXTERIOR	GDC-PAU-COMPL

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS

- Aplicaciones residenciales.
- Aplicaciones comerciales y de servicios.
- Aplicaciones industriales.
- Infraestructura y servicios públicos.

PROHIBICIONES:

- No usar en áreas clasificadas (lugares con atmósferas explosivas)



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	21094E_CI-DDGA-19-V06 Informe de ensayosV1	CIDET
2	18251E04_FR_CI-DDGA-19-V06 Informe de ensayos_IP+IK	
3	63. AD-63-25 INDELPA	EMTEST
4	FIT09-06 LENC - 22 - I 650	NYCE
5	FIT09-05 LENC - 21 - I 082	
6	RP12365	QTEST
7	RP12365A5	
8	Informe de ensayos No 14385E	CIDET

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada



JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
 Gerente, CERTECNICA S.A.S
 Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



Consulta tu
 certificado



ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002



certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com